

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №73 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга		
ГБДОУ детский сад №73	ОГРН1037816003653	
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное учреждение	ОКВЭД 80.10.1 основной	
2	ОКВЭД дополнительный	
3.	ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС 14
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 72
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Вишня С.Г.
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812) 525-00-34	Факс: (812) 525-00-34
Е-mail объекта	gdou-73@yandex.ru	
Юридический адрес объекта	195298	Санкт-Петербург, Белорусская ул.д.16 к.3 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	195298	Санкт-Петербург, Белорусская ул.д.16 к.3 литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование вышестоящей организации (собственника)		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации		
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга	
Панкевич Виктор Николаевич		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел.576-87-73;	Факс:576-87-76
Е-mail руководителя вышестоящей организации	kts@tukrgv.gov.spb.ru	

Анкета

по определению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения квартиры (анкетирование квартир производится специалистами Центров в случае обращения инвалида – собственника/нанимателя квартиры в домах государственного, муниципального, частного жилищного фонда)

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости(0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы (СП 59.13330.2012)	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Вход в квартиру									
1.1	Входные двери									
	Название зоны									
					Ширина проема в свету «К», «О»	м		Не менее 0,9	п.6.1.8	
					Высота одного конструктивного элемента порога «К», «О»	м		Не более 0, 014	п.6.1.6	
1.2	Передние, холлы, прихожие, коридоры									
	Название зоны									
					Площадь передней «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		Не менее 4,0	п. 6.2.5	
1.3	Кухни									
	Название зоны									
					Площадь «К»	кв.м		Не менее 9,0	п. 6.2.9	
					Ширина дверного проема «К», «О»	м		Не менее 0,8	п. 6.1.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота каждого элемента порога «К», «О»			Не более 0,014	п. 6.1.6	
1.4	Кладовая									
	Название зоны									
					Площадь «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		Не менее 4,0	п. 6.2.11	
2.	Жилые комнаты									
2.1	Название зоны									
					Площадь «К»	кв.м		Не менее 16	п. 6.2.6	
					Ширина проема межкомнатных дверей «К», «О»	м		Не менее 0,8	п. 6.1.8	
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
3.	Санитарно-гигиенические помещения									
3.1	Кабины санитарных узлов									
	Название зоны									
					Ширина двери «К»	м		Не менее 0,8	п.6.1.8	
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
					Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м		2,2	п.6.1.7	
					глубина «К»	м		2,2		
					Уборная, ширина «К»	м		1,2		
					глубина «К»	м		1,6		
4.	Балкон, лоджия									
4.1	Балкон, лоджия									
	Название зоны									
					Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м		Не менее 0,9	п.6.1.8	
					Высота каждого элемента порога «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
					Высота ограждения «К», «О»	м		1,15 - 1,2		
					Расстояние от наружной стены до ограждения балкона/лоджии не менее «О», «К», «С», «Г», «У»	м		1,2-1,4		
5.	Информация									
5.1	Квартира									
	Название зоны									
					Видеофон «Г»	наличие		Да/нет	п.6.2.11	

Приложение № 2Б к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

Анкета
по определению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
жилых помещений в специализированных зданиях и сооружениях

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости(0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП 59,13330,2012; Прочие СП,ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилые комнаты в домах-интернатах общего типа для взрослых									
	Название зоны									
					Площадь комнаты на 2 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		16,0	СП 35-112-2005, табл.В.4	
					Площадь комнаты на 3 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		20,0		
					Площадь комнаты на 3 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		24,0		
2	Жилые комнаты в психоневрологических домах-интернатах для взрослых									
	Название зоны									
					Площадь комнаты на 4 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		34,0	СП 35-112-2005, табл.В.5	
					Площадь комнаты на 6 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м.		42,0		
3	Жилые помещения домов-интернатов, реабилитационных центров для детей-инвалидов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны									
					Спальная комната жилой ячейки для младших групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		4,0	СП 35-117-2006, табл.Г.1 СП 35-116-2006, п.8.8	
					Спальная комната жилой ячейки для подростков и старшеклассников «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		4,0		
4	Жилые помещения домов-интернатов для детей с отклонениями в развитии									
	Название зоны									
					Спальная комната жилой ячейки для младших групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		4,0	СП 35-117-2006, табл.Г.2	
					Спальная комната жилой ячейки для средней и старшей групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место)	кв.м		6,0		
5	Жилые комнаты в санаторных учреждениях для инвалидов									
	Название зоны									
					Площадь комнаты на 1 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		не менее 11,0	ВСН 62-91*, п.6.8	
					Площадь комнаты на 2 чел. «О», «К», «С», «Г», «У»	кв.м		не менее 16,0		
6	Помещения временного пребывания в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п.									
	Название зоны									
					Количество универсальных жилых номеров оборудованных с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов	%		5	СП 59.13330.2012, п.6.3.1	
7	Палаты лечебно-профилактических учреждений									
	Название зоны									
					Количество палат с койками для инвалидов на креслах-колясках в обычных отделениях	%		3	СП 31-102-99, табл. 14.1	
					Количество боксов, приспособленных для инвалидов в инфекционных отделениях	шт		не менее 1		

Титульный лист, часть II

* Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №73 пристра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	195298, Санкт-Петербург, ул.Белорусская д.16 к.3 литер А.										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2591,8										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1.2 этажа										
Кадастровый номер объекта	78	61	05	0	11						
Категории обслуживаемого населения:											все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отставанием в развитии.											все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалидов с отклонениями в развитии	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр»					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	2,5	Не менее 1,8	п. 4.1.7, рис.1.2	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.1.2	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11, рис.1.2, 1.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4	
0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет					
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2.	Входной узел									
	5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли.									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	1	1	1						
					Уклон пандуса «К»	Соотнош., (%)	0,7	Не более 0,8	п. 4.1.14, рис.1.3	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,7	0,7-0,9	п. 4.1.14, рис.1.3	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(верхний поручень)	м	0,7	0,7-0,9	п. 4.1.15, рис. 1.3	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(нижний поручень)	м	0,7	0,7-0,9	п. 4.1.15, рис. 1.3	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	1,75	1,5	п. 4.1.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К»					
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
2.5	Подъемники мобильные									
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка входного узла №1	1	1	1						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3, рис.2.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
		1	1	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	Нет (1,5х1,5)		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входные тамбуры входных узлов №1, №2	1	1	1						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,65 при глубине 2,88	При ширине не менее 2,2, глубина - 1,8	Рис.2.3	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Входные двери входных узлов №1, №2	1	1	0						
		1	1	0	Ширина в свету «К»	м		Не менее 0,15	п. 5.1.4, рис.2.1, 2.2	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К»	м	0,025	Не более 0,025		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0						
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры 1 и 2 этажей	1	1		Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1, рис.3.5	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1		Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4, рис.3.6	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,025	Не более 0,025	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестница №1 и №2	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	Не менее ,03	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	Не более 0,15		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9 и 0,5 в дошкольных учреждениях	п. 5.2.15, рис.4.1	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0,0		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,12	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные									
	Мобильный гусеничный подъемник	1	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
	Кабинетная форма обслуживания	1	1	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.1.3		
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Кабинеты №№	1	1								
	для приема МГН				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»						
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13		
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13		
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п.7.1.9		
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п.7.1.8		
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны	0	0	0							
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0	0							
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений										
	Название зоны	0	0	0							
5.	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	0	0	0							
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже	1	1								
					Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3		
			1	1	0	Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3	
						Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3	
						Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3	
						Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3	
			0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г»	наличие			п.5.3.3	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста	наличие			п. 5.3.6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г»					
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6.	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Места для парковки автомобилей инвалидов	0	1	1	Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр»					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

Заполнил Анкету:

телефон 521-60-14

Зам.заведующего по АХР

Должность

Преснова Галина Николаевна

ФИО

(подпись)

« 27 » апреля 2018 г.

Согласовано:

телефон

Должность руководителя обследованного объекта

ФИО

(подпись)

« 27 » апреля 2018 г.

